



ПРОТОКОЛ
Выездного совместного заседания Общественного совета города
Караганды

17 июля 2023 года

г. Караганда,
Центральный парк

Присутствовали: Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и работе с общественностью **Ахметова А.А.**, члены постоянных комиссий **Бекбаева А.Ш.**, **Маликова Э.А.**, **Гиберт А.Н.**,

Повестка дня:

1. **Общественный мониторинг «Соблюдение требований по созданию доступной среды для Лиц с инвалидностью»:** Пандусы для посещения Центрального парка маломобильной группой населения г. Караганды со стороны ул. Воинов Интернационалистов, за Драматическим театром имени С. Сейфуллина.

2. **Исполнение рекомендаций, данных членами Общественного совета третьего состава в ходе проведения общественного мониторинга 17 июля 2023 года.**

В соответствии с планом работы Общественного совета на 2023 год и Законом Республики Казахстан «Об общественных советах», члены постоянных комиссий провели мониторинг двух пандусов и **выявили полное несоответствие согласно строительных норм и правил** доступности объекта для лиц с инвалидностью и маломобильной группы населения.

По итогам выездного заседания членами постоянных комиссий Общественного совета города Караганды **РЕКОМЕНДУЕТ:**

1. **Провести реконструкцию двух пандусов согласно строительных норм и правил либо подъемного устройства;**

Соотношение высоты пандуса к длине должно составлять 1:20 м, в исключительных случаях в затесненных местах 1:12, ширина пандуса не менее 1,2 м;

Размеры входной площадки с пандусом должны быть не менее 2,2 м × 2,2 м;

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, необходимо наличие поручней;

Поручни на пандусе должны располагаться на уровне 0,7 и 0,9 м, на лестнице на уровне 0,9, где возможно пребывание детей еще на уровне 0,5;

На пандусе должны быть бортики высотой не менее 0,05 м по краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги;

Боковые края ступеней всех лестниц, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м;

Высота порогов входных наружных дверей не должна превышать 1,4 см, внутри здания без порогов;

Ширина входной двери доступной для инвалидов, должна быть не менее 0,9 м, при двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей;

В любых общественных зданиях при расчетной численности посетителей 50 человек и более или при расчетной продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более должен быть предусмотрен санитарный узел с универсальной кабиной. Универсальная кабина санитарных узлов общего пользования должна иметь размеры: ширина- не менее 1,65 м, глубина- не менее 2 м. В кабине рядом с унитазом должны размещаться крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, поручни для санитарного узла кнопка вызова;

Участки пола на путях движения перед лестничными маршами, дверными проемами, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь предупреждающую рифленную и/или контрастно окрашенную поверхность на всю ширину марша, проема. На путях движения лиц, имеющих ограничения по зрению, предусмотреть рельефные тактильные обозначения путей движения, на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м;

должны быть парковочные места, предназначенные для транспортных средств с опознавательными знаками «лицо с инвалидностью», расположенные вблизи входа, доступного для МГН

2. Принять во внимание данные рекомендации и обозначить сроки их исполнения.

**Председатель Постоянной комиссии
по социальным вопросам
и работе с общественностью**

А.А.Ахметова